



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 30 /2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **3/22-1-2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.480,00 ευρώ για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λέβητα και Καυστήρα μονάδας θέρμανσης Πνευματικού Κέντρου Μελισσοχωρίου (αντικατάσταση πεπαλαιωμένου)».

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα την **Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018** και ώρα **13:30** του έτους 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ' του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 1348/18-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:

Παρόντες

1. Αταμιάν Μπέδρος - Εσαη
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Καραστερίου Ευάγγελος
4. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
5. Καρασαββίδης Δημήτριος
6. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
(Προσήλθε στο 8^ο θέμα Η.Δ.)

Απόντες

1. Κοϊτσίδης Παναγιώτης
2. Λοκοβίτης Νικόλαος
3. Σαραμάντος Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Ζαχαριάδη Πραξιτέλη.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Καρασαββίδης Δημήτριος.

Ο Προεδρεύων ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση **τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης**, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν ομόφωνα την συζήτηση των θεμάτων.

Ο κ. Προεδρεύων, εισηγούμενος το **9ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:**

Σας καλώ, σύμφωνα με το **αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10**, όπου η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, να εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού **2.480,00 ευρώ** σε βάρος του **Κ.Α. 10.7131.1000** για «**Προμήθεια και Εγκατάσταση Λέβητα και Καυστήρα μονάδας θέρμανσης Πνευματικού Κέντρου Μελισσοχωρίου (αντικατάσταση πεπαλαιωμένου)**», σύμφωνα με το από **8-11-2017 πρωτογενές αίτημα**, την υπ' αριθ. **17/2017 μελέτη**, καθώς και το υπ' αριθ. **662/8-11-2018 έγγραφο** της τεχνικής υπηρεσίας το οποίο αναφέρει τα εξής:

Στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Μελισσοχωρίου είναι εγκατεστημένος χαλύβδινος λέβητας με θερμική ισχύ 120.000 Kcal/h με τον αντίστοιχο καυστήρα για την θέρμανση των χώρων του κτιρίου. Λόγω παλαιότητας, ο λέβητας έχει υποστεί μεγάλες φθορές (διάβρωση-διαρροή) και ο καυστήρας είναι ολοσχερώς κατεστραμμένος από την υγρασία και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης, όπως προκύπτει και από το πόρισμα της αυτοψίας που διενέργησε ο αδειούχος συντηρητής καυστήρων, μετά την ανάθεση με την 11127/26-05-2017 σύμβαση μεταξύ αυτού και του Δήμου Ωραιοκάστρου. Επίσης η επισκευή τους είναι πλέον αδύνατη, γι' αυτό κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή τους με καινούργια της ίδιας ισχύος.

Για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του Πνευματικού Κέντρου Μελισσοχωρίου που λόγω καιρικών συνθηκών είναι άμεσες και έπειτα από τη σχετική εντολή Δημάρχου, προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα - καυστήρα, τοποθέτηση και σύνδεσή τους στο υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης του Πνευματικού Κέντρου Μελισσοχωρίου, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων, έτσι ώστε η λειτουργία του εν λόγω καυστήρα να είναι σύμφωνη με την Κ.Υ.Α. Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΟΙΚ. 189533 ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011 «**Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού**»,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤ (ΤΕΜ.)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ €
1	Προμήθεια λέβητα, καυστήρα, υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους στο υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης του Πνευματικού Κέντρου δηλ. αποσύνδεση υπάρχοντος εξοπλισμού (λέβητα, καυστήρα, σωληνώσεων, βανών, κλπ), απομάκρυνσή τους από τον χώρο του λεβητοστασίου, και απόρριψη τους σε χώρο που επιτρέπεται, δηλ. προμήθεια εξοπλισμού που απαιτείται	1	2.000,00	2.000,00

επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησεως, συνδέσεως, δοκιμών, ελέγχων πλήρους εγκαταστάσεως, για παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία.			
		ΣΥΝΟΛΟ	2.000,00
		Φ.Π.Α. 24%	480,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.480,00

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10
3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 662/8-11-2017 έγγραφο και την υπ' αριθ. 17/2017 τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας
4. Το από 8-11-2017 πρωτογενές αίτημα
5. Το υπ' αριθ. 80/2016 Π.Δ.
6. Το Ν.4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού **2.480,00** ευρώ σε βάρος του **Κ.Α. 10.7131.1000** για «**Προμήθεια και Εγκατάσταση Λέβητα και Καυστήρα μονάδας θέρμανσης Πνευματικού Κέντρου Μελισσοχωρίου (αντικατάσταση πεπαλαιωμένου)**», και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. **30/2018**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ